

कार्यालय मुख्य अग्नि शमन अधिकारी  
पत्रांक:- स-2/सीएफओ/जीवीएन-एफएस-2/11  
सेवा में,

गौतमबुद्धनगर  
दिनांक:- 25/6/2011

प्रधानाचार्य,  
मैसर्स नारायणा पब्लिक स्कूल,  
ग्राम-रुस्तमपुर परगना-जेवर,  
जनपद-गौतमबुद्धनगर ।

विषय:-ग्राम-रुस्तमपुर, परगना-जेवर,जनपद-गौतमबुद्धनगर में निर्मित मैसर्स नारायणा पब्लिक स्कूल की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के संबन्ध में ।


महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र दिनांक 19/5/2011 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उक्त विषयक स्कूल भवन को अग्नि शमन प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने की अनुरोध किया गया है ।

उक्त भवन की अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण अग्नि शमन अधिकारी फेज-टू-नोएडा से कराया गया जिनके द्वारा अवगत कराया गया कि स्कूल भवन तक अग्नि शमन वाहन आसानी से आ जा सकते हैं । भवन में कुल 32 कमरे भूतल एवं प्रथम तल पर बने हैं तथा 02 स्टेयरकेश निर्मित है । स्कूल भवन में प्रथम तल पर होजरील एवं प्रयाप्त मात्रा में फायर एक्सटिंग्यूशर्स स्थापित करा लिये गये हैं जो कार्यशील अवस्था में हैं । स्टैक्वर सेफटी एवं इलैक्ट्रीक सेफटी का प्रमाण पत्र संबन्धित विभाग से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा साथ ही साथ अग्नि शमन अनापत्ति हेतु निम्न शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य होगा -

- 1-प्रधानाचार्य को निर्देशित किया जाता है कि भवन में अग्नि शमन सुरक्षा व्यवस्थाओं को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखा जाये ।
- 2-स्कूल में स्थापित अग्नि शमन उपकरणों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर उसको अविलम्ब ठीक कराया जाये ।
- 3-उपकरणों को चलाये जाने का प्रशिक्षण अग्नि शमन विभाग से प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा ।
- 4-अग्नि शमन उपकरणों का प्रति वर्ष अग्नि शमन विभाग से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा ।

अतः उपरोक्त निर्देशों का पालन किये जाने की शर्त के साथ ही साथ यह भी निर्देशित किया जाता है कि जैसे-जैसे अन्य तल पर भवन का निर्माण कराया जायेगा वैसे ही अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का भी प्रबन्ध मानक के अनुसार किया जायेगा । अग्नि शमन प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है ।

  
( महवीरसिंह )  
मुख्य अग्नि शमन अधिकारी  
गौतमबुद्धनगर ।

प्रतिलिपि:- अग्नि शमन अधिकारी फेज-द्वितीय नोएडा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

प्रोफार्मा-अ

अग्निशमन अधिकारियों द्वारा जारी किये जाने वाला  
फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता का वार्षिक प्रमाण-पत्र

क्रम सं० 2458

(यह अभिलेख भवन का अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं है। यह केवल फायर एक्सटिंग्यूशर के कार्यशील होने का प्रमाण पत्र है)

कार्यालय अग्निशमन अधिकारी जनपद.....गौतम बुद्ध नगर.....उत्तर प्रदेश

पत्र संख्या - प्र०/इकॉए-1/2016

दिनांक 16-12-2016

सेवा में,

स्वामी / प्रबन्धक

नारायणा पब्लिक स्कूल

ग्राम - 29 स्तम्भपुर, सिकंदर गंगुना एक्सप्रेस-वे, ग्रेटर नोएडा

जनपद.....गौतम बुद्ध नगर

विषय :- प्रतिष्ठान में स्थापित फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग के प्रमाणीकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- आपके प्रार्थना पत्र संख्या.....निल.....दिनांक.....22-05-2016

उपरोक्त सन्दर्भित विषयक आपके प्रार्थना पत्र के क्रम में आपके संस्थान में उपलब्ध 17 (सत्रह अड़) अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों की टेस्टिंग हेतु शासनादेश संख्या-1120(1)/आठ, दिनांक 27-12-1982 में दिये गये निर्देशों के अनुसार निर्धारित शुल्क रुपये 170/- (एक सौ सत्तर) भारतीय स्टेट बैंक शाखा.....कल्याण, सुराजपुर, गे. नोएडा जनपद.....गौतम बुद्ध नगर में चालान संख्या.....5-14/2016 दिनांक.....22-05-16 द्वारा जमा कराया गया। प्राप्ति स्वीकृत प्राप्त होने के उपरान्त.....17 अदद फायर एक्सटिंग्यूशरों का परीक्षण किया गया। जिसका विवरण निम्नवत् है :-

- चेकिंग का दिनांक। 15-12-16
- पूर्व चेकिंग का दिनांक एवं चेकिंग अधिकारी का नाम। X
- संस्थान का विवरण। स्कूल
- संस्थान में लगाये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। X
- परीक्षण किये गये फायर एक्सटिंग्यूशरों की संख्या। 17
- चेक किये गये फायर एक्सटिंग्यूशर कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग का विवरण।

क्रमांक	फायर एक्सटिंग्यूशर का प्रकार	क्षमता	संख्या	कार्यशील / अकार्यशील
1.	A.B.C टाइप	0.5 Kg	17	कार्यशील
	/	/	/	/

आपके संस्थान में उपलब्ध फायर एक्सटिंग्यूशरों की कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक उपरोक्तानुसार प्रमाणित की जाती है। National Building Code and UP Building Byelaws एवं Uttar Pradesh Fire Prevention and Fire Safety Act/Rules-2005 में निर्धारित मानकों के अनुसार शोष सुरक्षा व्यवस्थाएँ वांछनीय होगी। भारतीय मानक ब्यूरो के निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक वर्ष कार्यशीलता / रिफिलिंग / हाईड्रोलिक टेस्टिंग प्रमाणित कराये जाने का उत्तरदायित्व भवन प्रबंधक / भवन स्वामी का होगा।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- मुख्य अग्निशमन अधिकारी.....गौतम बुद्ध नगर.....।
- उप निदेशक परिक्षेत्रीय.....नोएडा.....।

(सत्यमेव जयते)  
अग्निशमन अधिकारी  
फायर स्टेशन ईका-11 (कॉमन)  
ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर

Principal  
NARAYANA PUBLIC SCHOOL  
Rustampur G.B. Nagar